

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (in aggiornamento)

- D. - Nel P.O. Sacco l'impianto da realizzare deve integrare degli apparati esistenti?... Se sì quanti e prego indicare marca e modello;
- Nel P.O. Litta l'impianto da realizzare va collegato sotto una centrale esistente?... Se sì prego specificare marca e modello e se ci sono indirizzi liberi sufficienti per il collegamento dei nuovi device;
 - Nel P.O. Cesesarina Riva l'impianto da realizzare deve integrare degli apparati esistenti?... Se sì quanti e prego indicare marca e modello;
 - Nel P.O. Croff l'impianto da realizzare va collegato sotto una centrale esistente?... Se sì prego specificare marca e modello e se ci sono indirizzi liberi sufficienti per il collegamento dei nuovi device;
 - Nel P.O. De Marchi l'impianto da realizzare va collegato sotto una centrale esistente?... Se sì prego specificare marca e modello e se ci sono indirizzi liberi sufficienti per il collegamento dei nuovi device.

R. Padiglione Sacco:

- Piano seminterrato si deve integrare impianto esistente controllato da una centrale NOTIFIER AM2000.
- Piano rialzato si deve integrare impianto esistente controllato da una centrale NOTIFIER AM2000.
- Piano secondo si deve integrare impianto esistente controllato da una centrale NOTIFIER AM2000.

Padiglione Litta:

- Piano rialzato, piano seminterrato e piano secondo si deve integrare impianto esistente controllato da unica centrale NOTIFIER AM4000.

Padiglione Cesarina Riva:

- Piano seminterrato, nuovo impianto che dovrà essere gestito da una nuova centrale con le caratteristiche indicate nel CSA.

Padiglione Croff:

- Piano seminterrato, rialzato, primo e secondo si dovrà realizzare un nuovo impianto che dovrà essere gestito da una nuova centrale con le caratteristiche indicate nel CSA.

Padiglione De Marchi:

- Piano seminterrato, primo, secondo e terzo si dovrà integrare impianto esistente controllato da unica centrale SCAME S81.

In tutti gli impianti ci sono indirizzi liberi sufficienti.