

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI
(in aggiornamento)

- D. Il possesso dell'abilitazione relativa agli impianti di cui alle lettere A) e B) dell'art. 1 D.M. 37/2008 sono sufficienti a svolgere le lavorazioni di impiantistiche richieste nell'oggetto dell'appalto?
- R. No, le abilitazioni indicate non sono sufficienti in quanto sono necessarie anche le abilitazioni per gli impianti di cui alle lettere C) e D) dell'art. 1 del D.M. 37/2008 .
- D. Relativamente ai seguenti articoli inseriti nel file "16E05_G.09_epu" e nel file "16E05_G.10_cme":
- EPU.ELE.003: riteniamo che l'importo unitario pari ad euro 2,21 sia anomalo
 - EPU.ELE.032: riteniamo che l'importo unitario pari ad euro 1,12 sia anomalo
 - EPU.ELE.031: manca il prezzo unitario
 - EPU.ELE.089: manca il prezzo unitario
- R. · EPU.ELE.003: riteniamo che l'importo unitario pari ad euro 2,21 sia anomalo – prezzo
Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi rinforzati, completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. Grado di protezione IP2X, con coperchio : 200x60 mm
La voce è da intendersi come riposizionamento di canalina in PVC esistente se necessario.
- EPU.ELE.032: riteniamo che l'importo unitario pari ad euro 1,12 sia anomalo
Serie P | Panel Light (uso generale)
Sorgente: LED SMD
Driver: on-off, incluso;
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K, 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore argento
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B50 40.000 ore
Watt 40 lumen3200 cct(k)4000 dimensione 595x595x10 codiceLP0P04066LG840
La voce è da intendersi come la sola posa della tubazione in pvc corrugato flessibile (fornitura quantificata a parte) dalla passerella di distribuzione principale al punto d'installazione dell'apparecchio illuminante indicato in planimetria.
 - EPU.ELE.031: manca il prezzo unitario
PANNELLO KIT PLAFONE 4STAFFE AC
PANNELLO KIT CORNICE PLAFONE 600x600 BI
I kit di completamento per la posa sono inclusi nei prezzi degli apparecchi illuminanti.
 - EPU.ELE.089: manca il prezzo unitario
Allacciamento apparecchiature meccaniche con cavo di segnale e potenza incluse tubazioni in pvc rigide o flessibili, giunzioni morsetti e ognialtro onere e accessorio per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte
I Cablaggi delle apparecchiature meccaniche sono stati considerati nelle voci di computo metrico riguardanti i cavi.

- D. Nel caso di ricorso all'avvalimento, se l'impresa ausiliaria è un consorzio, è tenuta a presentare anche l'atto costitutivo del consorzio? E se è un'associazione temporanea di imprese o un GEIE?
- R. Sì, nel caso di avvalimento se l'impresa ausiliaria è un consorzio, è tenuta a presentare tutta la documentazione prevista nel disciplinare di gara per i consorzi e quindi anche l'atto costitutivo. Parimenti, se l'impresa ausiliaria è un'associazione temporanea di imprese o un GEIE, essa sarà tenuta a tutti gli obblighi documentali previsti nel disciplinare di gara per quelle forme di concorrenti. Resta fermo, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa ausiliaria, l'obbligo di presentare quanto espressamente previsto nel disciplinare di gara nel caso di ricorso all'avvalimento (documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, copie debitamente sottoscritte per accettazione del Codice etico comportamentale della Fondazione e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali).

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Ferrero', is centered on the page.